ПРОТОКОЛ №1 от 01.05.2021

Заседания правления СНТ «Рыбак»

д. Чупряково Одинцовского р-на Московской области **1 мая 2021г**.

Присутствовали: Легчанов А.П.
Ткач Г.В.
Климов С.А.
АндреевaС.П.

Повестка: Перерывы в электроснабжении участков на улице №3 (участки №53-№89) в СНТ «Рыбак»

Слушали: председателя правления СНТ «Рыбак» Легчанова А.П.
Поступили жалобы на отключение электроэнергии на 3 улице из-за отключения общего для 3 улицы автомата защиты (АЗ) в январе-марте 2021 г.
Проверка индивидуальных на каждый участок АЗ выявила, что часть собственников участков самовольно заменила АЗ установленных общим собранием СНТ «Рыбак» номиналов (16А на трехфазное подключение,40 А на однофазное). В частности:
- собственник участка №69 установил АЗ на 25А (3 фазы) вместо 16А;
- собственник участка №89 установил АЗ на 25А (3 фазы) вместо 16А;
-собственники участков №63 , №64 , №65 , №66 не имеют индивидуальных АЗ и могут потреблять до 63А каждый вместо16А при трехфазном подключение,40 А на однофазном. Кроме того, разводка кабеля на столбе произведена кабелем ПВС (не рекомендован Правилами устройства элетроустановок (ПУЭ)). Использовать ПВС в качестве стационарной электропроводки (ГОСТ 7399-97)- запрещено. В ГОСТах 7399-97 и 16442-80 также обозначены сроки службы: для ВВГ - не менее 30 лет, для ПВС и ШВВП - 6-15 лет.
Таким образом, собственники участков №№ 63, 64, 65, 66 нарушают не только правила электробезопасности, но и правила пожарной безопасности.

Постановили:
1.Произвести (силами и средствами собственников участков) повторно замену АЗ на участках №69, №89 на трехполюсные 16А до 1 июня 2021 года ,
2.Установить (силами и средствами собственников участков) разрешенный кабель разводки на столбе и АЗ необходимого номинала (16А на трехфазное подключение, 40А на однофазное) на участках №№ 63, 64, 65, 66,до 1 июня 2021г.
3.Ограничить энергопотребление участков 10А на улице №3 в случае дальнейшего превышения разрешенных АЗ при перерывах в электроснабжении участков на улице №3 (участки №53-№89) в СНТ «Рыбак»

Члены правления: _____ Легчанов А.П.

_____ Ткач Г.В.

_____ Андреева С.П.

_____ Климов С.А.